

编号：20□□-□□

电网建设项目竣工环保 验收鉴定表

项 目 名 称： 丽水景宁油田 110kV 输变电工程

建 设 单 位： 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司（盖章）

验收主持单位： 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司（盖章）

二〇二三年二月十七日

项目名称	丽水景宁油田 110kV 输变电工程		
项目建设时间	2021 年 3 月 ~ 2022 年 9 月	建设地点	浙江省丽水市景宁畲族自治县
项目建设内容	(1) 油田 110kV 变电站: 110kV 油田变电站本期主变容量 2×31.5MVA, 110kV 出线 2 回; 本期 10kV 出线 28 回。装设 2×(3600+3600) kvar 电容器组。110 千伏采用户内 GIS 设备。 (2) 鹤溪-景宁 π 入油田变 110kV 线路: 工程新建线路路径长 2.364km, 其中双回架空线路路径长 2.114km, 双回电缆线路路径长 0.25km。		
环境影响评价报告审批单位及文号	丽水市生态环境局 丽环建景 (2020) 3 号		
环境影响评价报告编制单位	杭州旭辐监测技术有限公司	竣工环保验收调查单位	武汉网绿环境技术咨询有限公司
设计单位	丽水市正阳电力设计院有限公司	施工单位	丽水正阳电力建设有限公司
运行管理单位	国网浙江省电力有限公司丽水供电公司		
工程变动情况	无重大变动		
环境保护手续履行情况	2020 年 11 月, 杭州旭辐监测技术有限公司编制完成了《丽水景宁油田 110 千伏输变电工程环境影响报告表》; 2020 年 12 月 14 日, 丽水市生态环境局以《关于丽水景宁油田 110 千伏输变电工程环境影响报告表的审批意见》(丽环建景 (2020) 3 号) 对本工程环境影响报告表进行了批复;		

环境影响评价报告及其批复要求落实情况	本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。
竣工环保验收监测结果及环保设施调试效果	本工程敏感目标处电磁环境、声环境监测值达标，环保设施调试效果良好。
生态环境调查情况	工程建设采取了相应的环境保护和生态恢复措施，生态恢复情况良好。
公众参与	/
实际完成环境保护投资（万元）	100
验收结论	本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。
存在的问题及处理意见	进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传和沟通协调工作。

资料目录	《丽水景宁油田 110kV 输变电工程竣工环境保护验收调查表》		
技术专家签字:	刘鸿涛 张根		
环境影响评价报告 编制单位代表签字:	陈博成	竣工环保验收调查 单位代表签字:	杜锋
施工单位代表签字:	胡璋月	设计单位代表签字:	杨杰
建设管理单位(部门) 代表签字:	曹伟	运行管理单位 代表签字:	葛青青
验收主持单位 代表签字:	阮晓强		