

编号：20□□-□□

电网建设项目竣工环保 验收鉴定表

项 目 名 称： 丽水庆元城南 110kV 输变电工程

建 设 单 位： 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司（盖章）





验收主持单位： 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司（盖章）



二〇二三年九月十一日

项目名称	丽水庆元城南 110kV 输变电工程		
项目建设时间	2021 年 6 月 ~ 2023 年 3 月	建设地点	浙江省丽水市庆元县
项目建设内容	(1) 新建龙山(城南) 110kV 变电站, 本期新建主变容量 2×50MVA, 无功补偿装置 2×(4800+3600) kvar 电容器, 110kV 出线 2 回, 主变压器采用户外布置, GIS 设备户内布置。 (2) 新建 110kV 濛荷 1231 龙山 T 接线, 新建线路路径长度 3.326km, 其中双回架空路径 1.543km, 单回架空路径 1.713km, 单回电缆路径 0.07km。。 (3) 新建 110kV 濛屏 1239 龙山 T 接线, 新建线路路径长度 0.603km, 其中单回架空路径 0.403km, 单回电缆路径 0.2km。		
环境影响评价报告审批单位及文号	丽水市生态环境局 丽环建庆(2021) 7 号		
环境影响评价报告编制单位	山西晋新科源环保科技有限公司	竣工环保验收调查单位	武汉网绿环境技术咨询有限公司
设计单位	丽水市正阳电力设计院有限公司	施工单位	丽水正阳电力建设有限公司
运行管理单位	国网浙江省电力有限公司丽水供电公司		
工程变动情况	无重大变动		
环境保护手续履行情况	《丽水庆元城南 110kV 输变电工程建设项目环境影响报告表》于 2021 年 2 月由山西晋新科源环保科技有限公司编制完成, 2021 年 3 月 10 日, 丽水市生态环境局以《丽水市生态环境局关于国网浙江省电力有限公司丽水供电公司丽水庆元城南 110kV 输变电工程环境影响报告表的审查意见》(丽环建庆(2021) 7 号) 对本工程环境影响评价文件进行了批复。		

环境影响评价报告及其批复要求落实情况	本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。
竣工环保验收监测结果及环保设施调试效果	本工程敏感目标处电磁环境、声环境监测值达标，环保设施调试效果良好。
生态环境调查情况	工程建设采取了相应的环境保护和生态恢复措施，生态恢复情况良好。
公众参与	/
实际完成环境保护投资（万元）	71
验收结论	
存在的问题及处理意见	

资料目录	《丽水庆元城南 110kV 输变电工程竣工环境保护验收调查表》		
技术专家签字:	  		
环境影响评价报告 编制单位代表签字:		竣工环保验收调查 单位代表签字:	
施工单位代表签字:		设计单位代表签字:	
建设管理单位 (部门) 代表签字:		运行管理单位 代表签字:	
验收主持单位 代表签字:			